

Check list for Fire Safety
(ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ)

Sl. No. (କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା)	Check List (ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ)				
1.	Owner/Occupier:- ପ୍ରତିଷ୍ଠାପକ / ବୃହ ମାଲିକତ୍ୱ ନାମ :- Mobile number: ଦୂରଭାଷ ସଂଖ୍ୟା :- email id:-	DAV Public School PPL Paradeep PS - Adarsh Paradise Principal - Sanjeeb Kumar Mobile No. - 8457902288 mail id: - dav.ppl@yahoo.com			
2.	Status of Fire Safety Certificate :- (Under Fire Safety Rules, 2017/2019) ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରମାଣ ପତ୍ରର ସ୍ଥିତି (ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ, ୨୦୧୭ /୨୦୧୯ ଅନୁସାରେ)	Required (ଆବଶ୍ୟକ)	Not Required (ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ)	Remarks (ଟିପ୍ପଣୀ)	
		✓	-	-	
3.	Height :- ଉଚ୍ଚତା:-	7.80 mtr.			
	Number of Floors:- ମହଲା ସଂଖ୍ୟା:-	2+1 (2nd floor-3797) 5.0mtr.			
	Type of Occupancy:- କର୍ତ୍ତୃ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ:-	Educational			
4.	Advice Given (ବିଆପାଇଥିବା ପରାମର୍ଶ)	Yes (ହଁ)	No (ନାହିଁ)	Not Required (ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ)	Remarks (ଟିପ୍ପଣୀ)
5.	a) Access to Fire Engine (ଦମକଳ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ସ୍ଥିତି)	✓	-	-	-
	b) Fire Alarm (ଅଗ୍ନି ସତର୍କ ଯନ୍ତ୍ର)	✓	-	-	-
	c) Smoke Detector (ଧୂଆଁ ଯୁକ୍ତ ଯନ୍ତ୍ର)	-	-	✓	-
	d) Fire Extinguisher (ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର)	✓	-	-	-
	e) Under Water Storage Tank (ଭୂମି ତଳ ଜଳ ଟାଞ୍କି <input type="checkbox"/> ଉର୍ଦ୍ଧାତଳ / Terrace Tank (ଛାତ ଉପରେ ଜଳ ଟାଞ୍କି) <input checked="" type="checkbox"/>	✓	-	-	-
	f) Stationary Fire Pump (ନିଆଁ ଲଗେଇବାପାଇଁ ଭୂମିତଳ ପାଣି ପମ୍ପ <input type="checkbox"/> / Terrace Fire Pump (ନିଆଁ ଲଗେଇବାପାଇଁ ଛାତ ଉପର ପାଣି ପମ୍ପ) <input checked="" type="checkbox"/>	✓	-	-	-
	g) Sprinkler (ଜଳ ସିଂଚନ ଯନ୍ତ୍ର)	-	-	✓	-
	h) Water Hose (ପାଣି ପାଇପ)	✓	-	-	-
	i) Training in Use of Equipment (ଜନ୍ତର ବ୍ୟବହାର ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ)	✓	-	-	-
	j) Exit (ପରସ୍ଥାନ ପାଇଁ ବାଟ ଓ କାନ୍ଥରେ ସୁତନା)	✓	-	-	-
6.	Other Advice (ଅନ୍ୟ ଉପଦେଶ)	Maintenance fire Extinguishers, safe Electrical Systems & good house keeping at all times, ensure fire fighting systems are readiness, strictly comply with OFP & FS. Rules-2017 & amendments and apply for fire safety certificate through the online portal without fail.			

Sanjeeb Kumar Salun
PRINCIPAL

DAV PUBLIC SCHOOL

2013/2026
STATION OFFICER
Designation

LINE STATION KUNJANG

This information is provided to create awareness. It is not an Inspection Report under provision of Odisha Fire Prevention and Fire Safety Rules, 2017 & Amendment Rules, 2019. For a formal inspection please apply through the online portal i.e. agnishamaseva.odisha.gov.in. ଏହି ବିବରଣୀଟି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା । ଏହା ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନି ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରାମର୍ଶାତ୍ମକ ରିପୋର୍ଟ ନୁହେଁ । ସଠିକ୍ ଅନୁମତି ପାଇଁ ଅନଲାଇନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ agnishamaseva.odisha.gov.in ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ।